Nome scheda:	SERBATOI_ANNUALE
Data esecuzione:	gg/mm/aaaa
Ora:	hh:mm
Tecnici presenti:	

Firma del coordinatore impresa di manutenzione

Descrizione intervento	Risultato	Misure	Note	Responsabilità
Verifica validità ultima prova di tenuta Serbatoi/Tubazioni, nel caso di prova scaduta effettuare nuova prova ed invio report. Le scadenze sono indicate di seguito: - annuale se età Serbatoio >30 anni - biennale se età Serbatoio >=15 anni - quinquennale se età Serbatoio < 15 anni				Specialista
Verifica qualità gasolio serbatoio di deposito e giornaliero, in ottemperenza alle norme UNI-EN, con analisi di laboratorio, più invio report corrispondente. Se fuori tolleranza valutare con Committenza eventuale additivazione gasolio				Specialista